

EATON

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма „Итън Индъстрис“ ЕООД с адрес гр. София, п.к 1330, ул. „Гюешево“ 83, Бизнес Център Сердика, ет.4, офис 412 декларира на собствена отговорност, че продукта(продуктовата група):

Eaton 93E 15-80kVA серия

Описание	Каталожен номер
93E 15kVA	93E15KMBSB
93E 15kVA 2x9Ah	93E15KMBSBI
93E 20kVA	93E20KMBSB
93E 20kVA 2x9Ah	93E20KMBSBI
93E 30kVA	93E30KMBSB
93E 30kVA 3x9Ah	93E30KMBSBI
93E 40kVA	93E40KMBSB
93E 40kVA 4x9Ah	93E40KMBSBI
93E 60kVA	93E60KMBSN
93E 80kVA	93E80KMBSN

е в съответствие със следните директиви на ЕС:

- Нисковолтова директива **2006/95/EC**
- EMC-директива **2004/108/EC**
- **RoHS**-Ограничаване на опасните вещества-директива **2011/65/EU**

Гореспоменатите продукти са в съответствие с изискванията на следните стандарти:

- **БДС EN62040-1: 2008** Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) – Част 1: Общи изисквания за безопасност за UPS (IEC 62040-1:2008)
- **БДС EN62040-2: 2006** Непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) – Част 2: Изисквания за Електромагнитна съвместимост (EMC)
- **БДС EN50581: 2012** Техническа документация за оценка на електрически и електронни продукти, по отношение на ограничението на опасните вещества

При това следва да бъдат спазени всички условия и изисквания за монтаж, експлоатация и обслужване съгласно приложената инструкция придружаваща продукта. При промени на конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

30.09.2015г.

Дата на поставяне на CE маркировка:
- 2015 за Eaton 93E 15-80kVA

Итън Индъстрис ЕООД
Гр. София 1330, Бизнес Център Сердика
Ул. „Гюешево“ 83, ет.4, офис 412
Тел.: +359 2 489 13 53, Факс: +359 2 821 37 11
E-mail: officebg@eaton.com

www.eaton.com, www.eaton.eu, www.powerquality.eaton.com/Bulgaria



Калин Георгиев